

Spis. zn.: ŽP - 01/29166/2020/Kli

Jičín, dne 20.5.2021

Č.j.: MuJc/2021/12583/ZP/Kli



MUJCX0113FNZ

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Martina Klímová - referent odboru životního prostředí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 8.12.2020 podala Obec Zelenecká Lhota, kterou zastupuje Jan Příbyl, IČO 43521746, Vojice 2, 508 01 Podhorní újezd a Vojice žádost o vydání společného povolení na soubor staveb:

Prodloužení vodovodu podél komunikace III/27933 - k.ú. Zelenecká Lhota

(dále jen „stavba“) **na pozemku parc. č. 269/9 v katastrálním území Zelenecká Lhota.** Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Stavba obsahuje:

Stavba hlavní:

- vodovod z potrubí PEHD 100RC2 SDR 11 ø 90 x 8,2 mm v délce 78 m (napojení na stávající veřejný vodovod (PVC 110 mm) v místě stávající koncové betonové vodoměrné šachty pro objekt živočišné výroby a pro hřbitov), prodlužovaný vodovodní řad bude veden východním směrem v trase stávající vodovodní přípojky pro hřbitov, která bude v části budoucího vodovodu vybourána, prodloužení bude zakončeno podzemním hydrantem DN 80 mm, ve vzdálenosti 1,5 m před navrženým podzemním hydrantem se na nové vodovodní potrubí napojí nové propojovací potrubí vodovodní přípojky pro hřbitov

Stavba vedlejší:

- nové celoplastové vodoměrné šachty:
 - šachta o vnitřním průměru 1,5 m pro živočišnou výrobu (v místě stávající koncové betonové vodoměrné šachty pro objekt živočišné výroby)
 - šachta o průměru 1 m pro hřbitov (umístěna vedle navrženého podzemního hydrantu – cca 0,4 m jižně od hydrantu)

Účel stavby:

Navržený vodovod o celkové délce 78 m bude sloužit jako zdroj pitné vody pro uvažovanou zástavbu budoucích RD. Navržený vodovod bude sloužit jako požární.

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje v souladu s § 94m odst. 1 potažmo § 87 odst. 2 stavebního zákona konání veřejného ústního jednání dne

29.7.2021 v 10:00 hodin

v zasedací místnosti odboru životního prostředí (3. patro, 17. listopadu č. 16, Jičín).

Do podkladů pro vydání rozhodnutí lze po dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky nahlédnout v kanceláři vodoprávního úřadu Jičín v úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 h, v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Ing. Marcela Svobodová
vedoucí odboru životního prostředí

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně 30 dnů přede dnem konání veřejného ústního jednání na úřední desce MěÚ Jičín a OÚ Zelenecká Lhota, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Vyvěšeno dne: 10.6.2021

Sejmuto:

Nedílnou součástí tohoto oznámení je koordinační situace stavby – viz. příloha č. 1

Obdrží:

Obecní úřad Zelenecká Lhota, IDDS: vc2a5xm



Katastrální situační výkres 1 : 1000



- stávající vodovod z potrubí PVC Ø 110 mm
- stávající vodovodní přípojky z potrubí PEHD Ø 32 mm (Ø), upravní stavba
- navrženy prodloužené veřejné vodovod z potrubí PEHD Ø 90 mm
- navrženy podzemní hydrant DN 80 mm (kahník)

○ pozemek dotčený stavbou



Vypracoval	Zodpovědný projektant	generální projektant	PRIBYL J. AN	
Kreslil	profese	projektant	podle vodovodnické sanby zřizovacího technika Vyšší 2. 508 01 řádové	
Místo stavby : K.ú. Zelenecská Lhota		Kraj: Královéhradecký	Stupeň : DSP	Datum : 9/2020
Investor : Obec Zelenecská Lhota, Zelenecská Lhota č.p.8, 507 23 Lhota		Arch. číslo : 3596		
Akce : PRODLOUŽENÍ VODOVODU PODĚL KOMUNIKACE		Zak. číslo : 612/019		
II/27933 - K.Ú. ZELENECská LHOTA		1 : 1000		
Díleč část :	Katastrální situační výkres			
Obsah :	C.2			