

Spis. zn.: ŽP - 01/26615/2020/Kli

Jičín, dne 28.3.2022

Č.j.: MuJc/2022/8762/ZP/Kli



MUJCX013B6S7

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Martina Klímová - referent odboru životního prostředí

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 5.11.2020 podal Robert Kocoň, kterého zastupuje Mgr. Miloš Klapka žádost o vydání společného povolení na stavbu:

**Plánovaná studna na pozemku parc. č. 461/14, k.ú. Zelenecká Lhota**

(dále jen „stavba) **na pozemku parc. č. 461/14 v katastrálním území Zelenecká Lhota** a povolení k nakládání s podzemními vodami – k odběru podzemních vod z této studny. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Zelenecká Lhota
Identifikátor katastrálního území	695033
Název katastrálního území	<b>Zelenecká Lhota</b>
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	<b>Parc. č. 461/14</b>
Hydrogeologický rajon	4360 – Labská křída
Útvar podzemních vod	43600 – Labská křída

Údaje o předmětu řízení:

Stavební objekty:

Typ objektu	<b>vrtaná studna</b>
Počet odběrných objektů	<b>1</b>
Hloubka objektu	<b>max. 30 m</b>
Vystrojení vrtu	<b>PVC – U Ø 125 mm</b>
Vrtaný průměr	<b>190 mm</b>

Vodovod

Potrubí HDPE 40x3,7 mm, délka 4,5 m

Objekt nad vrtem

Plastová šachta o vnitřním průměru nejméně 0,9 m, hloubce cca 1,0 m pod povrchem a vytažena 0,5 m nad okolní terén, do vzdálenosti 1 m od plastové šachtice bude terén nepropustně upraven (nepropustná folie, dlažba na cementovou maltu).

Elektro vedení

Druh

kabelové vedení CYKY 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> v délce 4,5 m (bude položeno v souběhu s vodovodním potrubím).

Další údaje o předmětu povolení:

Odběr podzemních vod jako zdroj vody pro zabezpečení pitné vody pro potřeby rodinného domu na pozemku parc. č. 461/14 v katastrálním území Zelenecká Lhota po dobu 12-ti měsíců v roce. Odběr bude v množství **max. 0,3 l/s, prům. 0,002 l/s, max. 6,0 m<sup>3</sup>/měs, max. 72 m<sup>3</sup>/rok s dobou platnosti na 20 let.**

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje v souladu s § 94m odst. 1 potažmo § 87 odst. 2 stavebního zákona konání veřejného ústního jednání dne

**18.5.2022 v 10:00 hodin**

**v zasedací místnosti odboru životního prostředí (3. patro, 17. listopadu č. 16, Jičín).**

Do podkladů pro vydání rozhodnutí lze po dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky nahlédnout v kanceláři vodoprávního úřadu Jičín v úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 h, v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Ing. Marcela Svobodová  
vedoucí odboru životního prostředí

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně 30 dnů přede dnem konání veřejného ústního jednání na úřední desce MěÚ Jičín a OÚ Zelenecká Lhota, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 29.3.2022

Sejmuto: .....

Nedílnou součástí tohoto oznámení je koordinační situace stavby – viz. příloha č. 1

Obdrží:

Obecní úřad Zelenecká Lhota, IDDS: vc2a5xm

Příloha č. 1:

