

Spis. zn.: ŽP - 01/10322/2022/Kli

Jičín, dne 13.9.2022

Č.j.: MuJc/2022/24793/ZP/Kli



MUJCX014KKOB

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Martina Klímová - referent odboru životního prostředí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 7.4.2022 podali Václav Ulman, Ing. Darina Ulmanová, které zastupuje Profivoda s.r.o. žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Vrtaná studna St-1 jako zdroj vody na pozemku p.č. 461/13 v k.ú. Zelenecká Lhota Zelenecká Lhota

(dále jen „stavba) **na pozemku parc. č. 461/13 v katastrálním území Zelenecká Lhota** a povolení k nakládání s podzemními vodami – k odběru podzemních vod z této studny, hydrogeologický rajon č. 4360 – Labská křída, útvar podzemních vod č. 43600 – Labská křída. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Popis stavby:

- **vrtaná studna** hloubky 34 m (průzkumný vrt byl realizován v říjnu 2021 na základě povolení vodoprávního úřadu – souhlas č. 91/2021, č.j. MuJc/2021/15295/ZP/Kli ze dne 15.6.2021; spis. zn. ŽP-01/22407/2020/Kli), vrtný průměr 200 mm, vystrojení zárubnicí **PVC 140 mm**, 0 – 19,5 m zásyp jílovitou/bentonitovou drtí, 19,5 – 23,5 p.t. bentonitové těsnění, pískový přechod, obsyp praný kačírek 4/8 mm
- **obslužná šachta** plastová o průměru 1000 mm a hloubky 1,0 m s těsnící manžetou 140 mm
- **vodovod + elektro přípojka** – potrubí HDPE 32 x 3,0 délky 26,0 m + kabelové vedení elektro bude položeno v souběhu s vodovodním potrubím

Další údaje o předmětu povolení:

- odběr podzemních vod v **množství prům. 0,0025 l/s, max. 0,0037 l/s, max. 9,8 m³/měsíc a max. 78m³/rok** za účelem zásobení rekreačního střediska a zálivku s dobou platnosti **na 20 let.**

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje v souladu s § 94m odst. 1 potažmo § 87 odst. 2 stavebního zákona konání veřejného ústního jednání dne

2.11.2022 v 10:00 hodin

v zasedací místnosti odboru životního prostředí (3. patro, 17. listopadu č. 16, Jičín).

Do podkladů pro vydání rozhodnutí lze po dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky nahlédnout v kanceláři vodoprávního úřadu Jičín v úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 h, v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Ing. Marcela Svobodová
vedoucí odboru životního prostředí

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně 30 dnů přede dnem konání veřejného ústního jednání na úřední desce MěÚ Jičín a OÚ Zelenecká Lhota, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Vyvěšeno dne: 13.9.2022


Sejmuto:

Nedílnou součástí tohoto oznámení je koordinační situace stavby – viz. příloha č. 1

Obdrží:
Obecní úřad Zelenecká Lhota, IDDS: vc2a5xm

Příloha č. 1:



	Název úkolu : Vrtaná studna na p.č. 461/13 v k.ú. Zelenecká Lhota	
	Zpracoval :	Měřítko
	Ing. et Bc. Š. Slepíčková	1 : 500
Stavební situace umístění studny		Číslo přílohy : C.3